



RS Umum Daerah Kota Kotamobagu

Jalan Raya Kelurahan Pobundayan 95717 08114332324

rsud.kotamobagukota.go.id

Pemerintah Kota Kotamobagu / RS Umum Daerah Kota Kotamobagu

Pengelolaan Limbah

No. SK :

Persyaratan

1. 1 Alat Pelindung Diri (APD) 2 Buku Pencatatan Laporan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1 Blower 1 diaktifkan (setelah 6 jam matikan tombol blower 1) 2 "Kemudian aktifkan tombol blower 2 (kegiatan ini dilakukan bergantian selama 1x24 jam)" 3 Pompa 1 diaktifkan selama atau dilihat dari keadaan air dibak penampung, apabila sudah kosong maka matikan pompa 1 4 Pompa 2 digunakan waktu pengurasan air dibak container. Dilakukan 6 bulan sekali, atau dilihat keadaan lumpur dibak container. 5 Tombol emergency digunakan bila sewaktu-waktu terjadi masalah / gangguan dalam proses

Waktu Penyelesaian

16 Jam

- 1 Pengaktifan blower 1 6 jam
- 2 Pengaktifan blower 2 6 jam
- 3 Pengurasan air di bak selama 4 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Air limbah yang sudah tercemar dapat diterima kembali oleh lingkungan

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan melalui Kotak saran/Pengaduan dan Bagian humas RSUD Kota Kotamobagu