



Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau

Jl. Merdeka Timur KM. 6 Telp. (0564) - 41186- 41159 Fax. (0564) 41157 78582 056441186

<https://rsud.sekadaukab.go.id>

Pemerintah Kab. Sekadau / Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau

Standar pelayanan pengolahan limbah cair rumah sakit

No. SK :

Persyaratan

1. Tersedianya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) Rumah Sakit
2. Kelengkapan APD bagi petugas IPAL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Limbah cair Rumah Sakit ada yang Berasal dari setiap ruangan masuk ke bak control dan ditampung ke bak equalisasi
2. Air limbah dari bak equalisasi di pompa atau di naikan ke bak bioreactor
3. Aerasi berlangsung 24 jam
4. dari bak aerasi air di transfer ke bak penenang 1,2,3
5. dari bak penenang air limbah diolah lagi di achemia dan di buang ke kolam indikator melalui flow meter dan air limbah dicatat perhari nya
6. air limbah yg keluar dari flow meter masuk ke pipa
7. klorin dan lampu uv
8. air limbah siap di buang ke sungai
9. indikator menggunakan ikan nila

Waktu Penyelesaian

24 Jam

waktu pengol han 24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tanpa Biaya

Produk Pelayanan



Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau

Jl. Merdeka Timur KM. 6 Telp. (0564) - 41186- 41159 Fax. (0564) 41157 78582 056441186

<https://rsud.sekadaukab.go.id>

Pemerintah Kab. Sekadau / Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau

1. Instalasi pengolahan air limbah

Pengaduan Layanan

Email : rsudkabsekadau@gmail.com

telp : (0564) 41110-41186