



RSUD Cideres

Jl. Raya Barat Cideres No.180, Bojongcideres, Kec. Dawuan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45453 45453 0233661003

<https://rsudcideres.id>

Pemerintah Kab. Majalengka / RSUD Cideres

Pelayanan Pengolahan Air Limbah

No. SK :

Persyaratan

1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan penunjang dalam pengolahan limbah cair

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. A. Pesiapan Umum 1. Pastikan semua peralatan dapat beroperasi dengan baik 2. Pastikan semua fasilitas dan bakk berhasil dari kotoran 3. Pastikan semua system control baik manual otomatis dapat beroperasi dengan baik 4. Pastikan system panel tidak bermasalah 5. Pastikan nutrient dan bakteri terpenuhi B. Seting Peralatan 1. Pompa : a. Pastikan elektrikal telah tersambung dengan baik b. Atur valve outlet pompa c. Pastikan pompa telah terendam seluruhnya 2. Level Control Pengesetan level control sangat bergantung pada kebutuhan. Untuk kebutuhan proses, level control di set pada posisi low level (LL) atau di set pada posisi sekitar 40 % volumen bak. Sedangkan posisi high level di set pada posisi 70% - 80% water level. C. Metode Star Up 1. Jalankan pompa dari break tank 2. Periksa kinerja limbah dari break tank 3. Periksa air yang keluar dan break tank 4. Cek air influent dari break tank ke unit aerasi 5. Periksa PH, temperaure, MLSS, SV30, di unit aerasi 6. Periksa kondisi unit aerasi 7. Periksa parameter air hasil olahan

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sebagai acuan penerapan langkah-langkah pengoperasian IPAL

Pengaduan Layanan



RSUD Cideres

Jl. Raya Barat Cideres No.180, Bojongcideres, Kec. Dawuan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45453 45453 0233661003

<https://rsudcideres.id>

Pemerintah Kab. Majalengka / RSUD Cideres

Ke bagian perlengkapan